



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-SI.AЮ31.B.00004/19

Серия **RU** № **0140232**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «Композит-Сертификат», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»; адрес места нахождения (адрес места осуществления деятельности): Россия, 141070, город Королев, Московская область, улица Циолковского, дом 27, помещение VI, ОГРН:1025002034672, телефон: +7(495)513-42-49, 516-66-72, факс: +7(495)511-79-87, e-mail: kompozit-test@mail.ru; регистрационный номер RA.RU.11AЮ31, зарегистрирован 17.11.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИМП ПАМПС РУС».

Адрес места нахождения (адрес места осуществления деятельности): Россия, 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 90, стр. 61. Основной государственный регистрационный номер ОГРН:1127746402090, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве. Телефон: +7(495)540-57-05, e-mail: info@imp-pumps.info.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

IMP PUMPS D.O.O., Словения.

Адрес места нахождения (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): Pod hrasti, 28, 1218 Komenda, Slovenia.

ПРОДУКЦИЯ

Насосы циркуляционные типов NMT, GHN, SAN для горячего и холодного водоснабжения: NMT, NMTD, NMTC, NMT SAN, NMT ER, NMT LAN, NMT LAN C, NMT SAN LAN, NMT SAN LAN C, NMTD LAN, NMTD LAN C, NMT MAX, NMT MAX C, NMT SMART, NMT SMART C, NMTD SMART, NMTD SMART C, NMT MINI, GHN, GHND, GHN BASIC (AUTO), GHND BASIC (AUTO), GHNM BASIC, GHNMD BASIC, GHN SOL, GHN BASIC II (AUTO), GHND BASIC II (AUTO), GHNM BASIC II, GHNMD BASIC II, SAN, SAN BASIC, SAN BASIC II, SAN ECO, техническая документация изготовителя в соответствии с директивой VDI 2035. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8413 70 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 621/079-2019 от 26.02.2019, Испытательный центр «Композит-Тест» № RA.RU.21AЮ48, Россия, 141070, город Королёв, Московская область, улица Пионерская, дом 4, телефон: +7(495)512-04-39.

Акт анализа состояния производства от 24.01.2019, Орган по сертификации «Композит-Сертификат», № RA.RU.11AЮ31.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначенный срок службы 10 лет, назначенный срок хранения 24 месяца, условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. ГОСТ 31839-2012 (разд. 5-8) «Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.02.2019

ПО

27.02.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рубцов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Гордеев Сергей Петрович
(Ф.И.О.)